

良かれと思ったことの 危うさ!

排気ルーバーは
汚さないように
養生しておこう

ルーバーを塞いだら
排気できなく
なるが大丈夫か?

問題ないか
オペレーターに
確認しよう

非常用
DG

安易に判断して養生などの処置をしたことが
重要な設備の機能喪失につながることもあります。
**事前に関係者と打ち合わせをするなど
十分な確認を得てから作業に入りましょう。**

Dr.ジャン・シー



世界最高水準の安全性の追求～たゆまぬExcellenceをめざして～

一般社団法人 原子力安全推進協会
Japan Nuclear Safety Institute

ヒューマンファクター検討会

〒108-0014 東京都港区芝5丁目36番7号 三田ペルジュビル13階～15階 TEL 03-5418-9312(代) FAX 03-5440-3606 HP: <http://www.genanshin.jp>